



PARANA, 17 de abril de 2018.-

Licitación Pública N° 03/2018 – Dto 470/18 MPI y S

Obra: Colector cloacal – Estación Elevadora y Lagunas de Tratamiento – 1° Etapa
Localidad: San José de Feliciano
Departamento: Feliciano

CIRCULAR N° 6

Ante una consulta efectuada por un adquirente del Pliego del llamado a licitación que dice:

“Para la cotización de caños de PVC \varnothing 450mm en el mercado no se provee más esa medida. ¿Se puede cambiar por \varnothing 500mm?”

Habiendo consultado con empresas fabricantes, recibiendo una respuesta afirmativa, **SE AUTORIZA A COTIZAR LA CAÑERÍA PVC \varnothing 500 mm, EN REEMPLAZO DE LA DE \varnothing 450mm.-**


M.M.O. JORGE LUIS TRUPIANO
Director
Dirección General Obras
Sanitarias de Entre Ríos
M.P.I. y S.