Anexo de características técnicas

Secarropas tipo industrial

- Capacidad mínima 15 Kg. por carga
- Tipo rotativo
- Filtro de pelusa
- Todas las partes en contacto con agua deben estar construidas en acero inoxidable.
- Tapa con cierre de seguridad
- Temporizador de funcionamiento
- Calefacción a gas
- Motor trifásico blindado normalizado, protegido contra humedad.

Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características técnicas en castellano.
- Indicar las condiciones de preinstalación: requerimientos físicos y suministro eléctrico, de gas (presión y caudal) y sanitario que demanden los equipos para su funcionamiento
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo. Las atenciones técnicas, durante el período de garantía, se deberán realizar sin cargo para el usuario.
- Adjuntar por lo menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico en castellano. En caso de considerarse necesario se le solicitará el manual correspondiente para una correcta evaluación técnica.

- Garantizar la provisión de repuestos críticos durante un período mínimo de 5 años.
- Especificar con nombre, domicilio y teléfono el servicio técnico calificado en la zona que garantice su respuesta en un plazo inferior a 48 hs.

El adjudicatario deberá:

- Una vez recibida la orden de compra, comunicarse a la Dirección del hospital a fin de brindar el asesoramiento técnico necesario que demanden las obras de preinstalación.
- Enviar los planos y especificaciones detalladas de los requerimientos físicos y los suministros sanitarios, de gas y eléctricos que demanden los equipos para su funcionamiento.
- Entregar el equipo instalado y funcionando en el Hospital en presencia del Director del hospital. La fecha de recepción del equipo se coordinará con 5 días hábiles de anticipación, una vez que se haya recibido la confirmación, desde la dirección del hospital, de la conclusión de las obras de preinstalación.
- Entregar manual de uso y manual técnico completo, impreso, en castellano.
- Realizar capacitación a usuario y capacitación técnica. Labrar un acta firmada por el Director, Jefe de los servicios y capacitador.

JORGE F. BELLMANN
Bioingeniero Mat. 40899 (Cieer)
Jefe Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R

MÓNICA E. [illegible]OLI
Bioingeniera Mat. 41[illegible]6 (Cieer)
Jefe Div. Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R